



GEMEINDE SILS IM DOMLESCHG

WASSERVERSORGUNG

Information zum Trinkwasser in Sils im Domleschg

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen – soweit untersucht – innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte:	21.3°fH (französische Härtegrade)
Säureverbrauch:	17.1°fH
Resthärte:	4,20°fH
Bicarbonat:	209,0 mg/L
Chlorid:	<1 mg/L
Sulfat:	37,2 mg/L
Nitrat:	4,8 mg/L
Ammonium:	<0,01 mg/L
Magnesium:	9,23 mg/L
Calcium:	70,1 mg/L
TOC:	0,472 mg/L

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers

95% Grundwasser (Pumpwerk Albula)
5% Quellwasser (Fontana Radisch, Armenwald)

Behandlung des Wassers

Unbehandelt.

Besonderes

Silser Trinkwasser hat guten Geschmack und schmeckt immer frisch.

Trinkwasserproben-Temperatur: 7°C.

Die Wasserversorgung Sils i.D. hat eine hohe Versorgungssicherheit.

Das angewendete Wasserqualitätssicherungs-System wurde im Jahre 2016 überprüft und angepasst.

Weitere Auskünfte

Bruno Veraguth
Brunnenmeister
Tel. 079 610 39 00